

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA POREČ
SPORTSKA DVORANA ŽATIKA

Troškovnik: mehaničko i kemijsko čišćenje te dezinfekcija ventilacijskih kanala i klima komora dvorane.
Zračni sustavi s lokacijama pripadnih komora/ventilatora koji tretiraju pojedine grupe prostora, te količine uzduha u obradi prikazani su tabelarno
(napomena: Sustav K-6 nije u funkciji te nije potrebno čišćenje)

SUSTAVI KLIMATIZACIJE, TLAČNE VENTILACIJE I ODSISNE VENTILACIJE						
PROSTORI	KOMORA/ VENTILATOR	Tlak m3/h	Odsis m3/h	kom/ kpl	Cijena po kom/kn	Ukupno
SUSTAV K-1						
Velika dvorana	KK-1/1- Nivo -2	40.000	35.000	1	0,00	0,00
	KK-1/2- Nivo -2	40.000	35.000	1	0,00	0,00
	KK-1/3- Nivo -2	40.000	35.000	1	0,00	0,00
	KK-1/4- Nivo -2	40.000	35.000	1	0,00	0,00
Ulazni hall, komunikacije	KK-1/5- Nivo -2	23.000	20.000	1	0,00	0,00
	KK-1/6- Nivo -2	23.000	20.000	1	0,00	0,00
Sanitarije	OV-1/1- Nivo -1	-	3.000	1	0,00	0,00
	OV-1/2- Nivo -1	-	3.000	1	0,00	0,00
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-1				1	0,00	0,00
SUSTAV K-2						
Mala dvorana i fitness dvorana	KK-2- Nivo -2	10.200	9.400	1	0,00	0,00
Sanitarije	OV-2- Nivo -2	-	1.000	1	0,00	0,00
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-2				1	0,00	0,00

SUSTAV K-3						
Ulaz sportaša i prateći prostori	KK-3- Nivo -2	8.000	7.800	1	0,00	0,00
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-3				1	0,00	0,00
SUSTAV K-4						
Ulaz, tehnika i prateći prostori	VK-4- Nivo -2	5.100	4.400	1	0,00	0,00
	OV-4/1	-	700	1	0,00	0,00
	OV-4/2	-	4.000	1	0,00	0,00
	OV-4/3	-	2.500	1	0,00	0,00
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-4				1	0,00	0,00
SUSTAV K-5						
Administracija i prateći prostori	KK-5- Nivo -1	7.700	7.200	1	0,00	0,00
Sanitarije	OV-5/1	-	500	1	0,00	0,00
	OV-5/2	-	300	1	0,00	0,00
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-5				1	0,00	0,00
SUSTAV K-7						
Režija i TV	KK-7- Nivo -2	2.500	2.500	1	0,00	0,00
Sanitarije	OV-7	-	400	1	0,00	0,00
Pripadajući ventilacijski kanali za ubacivanje i odsis zraka K-7				1	0,00	0,00

U sklopu ponude treba bit uključeno:

- zaštita elektro motora
- zaštita svih ostalih el.sklopova automatike
- vađenje starih filter platna
- vraćanje na mjesto novih filter platna(Nova filter platna osigurava naručitelj radova)

Ostali uvjeti:

- radi učestalosti korištenja prostora izvođenje radova mora biti u koordinaciji sa naručiteljem
- pri korištenju vertikalno podiznih platformi za izvođenje radova na visini sportski(parket) pod mora bit zaštićen a ukupna težina platforme ne smije prelaziti 500 kg po m2.
- izvođač radova mora obratiti pozornost da prilikom čišćenja kanala ne ošteti dijelove sustava koji su regulirani elektronski kao što su istrujni difuzori, pp zaklopke, osjetnici temp. Itd.

U _____, _____ 2018.

Ponuditelj: _____

› kako slijedi: